


**Академия
инженерных наук
Украины**

коллективний член академії, диплом КЧ-1 № 314

65029, м. Одеса, Ольгієвський
спуск, 8

тел: 731-09-63



**КП «ЦЕНТР
ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ»**

Р/р 26005314641
АБ "Південний"
МФО 328209
код ЄДРПОУ 13882177

№ 0751 від 28. 02. 2019 р.

Заключение

**о доступности помещений учебного корпуса
по ул. Багрицкого 12-Б в г. Одессе учебного заведения «Одесский
колледж компьютерных технологий «Сервер» для маломобильных
групп учащихся (учащихся-инвалидов)**

Учебный корпус частного учебного заведения «Одесский колледж компьютерных технологий «Сервер», являющийся его собственностью и представляет собой 2-х этажное здание с самонесущими стенами, выполненные из штучного камня – ракушечника. Фундаменты выполнены из фундаментных блоков. Перекрытие первого и второго этажей – бетонные плиты-перекрытия. Кровля однокатная. Лестничные марши – бетонные.

Стены – улучшенная штукатурка с обеих сторон, внутренние стены покрашены в светлые тона.

Полы – линолеум, в коридорах и санузлах – керамическая плитка. Окна, двери помещений – метало-пластиковые. Техническое состояние строительный конструкций здания – хорошее.

Помещения здания используются как учебные классы, преподавательские кабинеты, библиотека, буфет.

Вход в здание осуществляется с улицы Багрицкого. Вход расположен в юго-восточной части здания. В юго-западной части здания расположен аварийный выход.

Учебный процесс происходит на двух этажах здания.

Маломобильный контингент учащихся колледжа, ориентировочно, может составить 8 человек, которые могут быть объединены в одну или две учебные группы.

Учебный процесс в таких группах проводится исключительно на первом этаже в общих аудиториях и специализированных классах (помещения $\frac{17}{25,7}$; $\frac{16}{24,3}$; $\frac{15}{23,8}$; $\frac{14}{24,0}$)

Вход в здание маломобильной группы учащихся осуществляется через основной вход в здание через пандус, обеспечивающий проезд и проход инвалидных колясок, через двухстворчатую входную дверь шириной 1,80 м. Двухстворчатой дверью обеспечен тамбур в вестибюль здания.

Из вестибюля здания доступ в коридор и учебные помещения 17,16,15,14 осуществляется беспрепятственно, так как уровень пола в данных помещениях находится на одинаковых отметках.

Также возможен доступ учащихся-инвалидов в помещение буфета ($\frac{5}{15,2}$) и помещения туалета ($\frac{4}{8,1}$). Туалет оборудован специальным стулом, поручнями, обеспечивающими безопасное проведение необходимых процедур.

Директор
КП «Центр инженерных изысканий»



Лопотан В.И.